



Certificado nº / Certificate No.: ATN-CER-1125-0012/2015 Ed. 8

ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD S.A.U.

Certifica el producto
Certifies the product

Central de Alarmas de Intrusión y de Control de Accesos *Intrusion and Access Control Panel*

Modelo / Model (Ver nota 1/ See note 1): **ASDx**

(Véase identificación de modelos en pág. 2 / See model identification on page 2).

Titular del certificado / Certificate holder: **Dorlet, S.A.U.**

Dirección / Address: Albert Einstein, 34. Parque Tecnológico de Álava · 01510 - Miñano Mayor

Conforme con lo requerido por las siguientes normas
Compliant with the requirements set forth in the following standards:

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020

EN 50131-6:2017+A1:2021

EN 50136-1:2012+A1:2018

EN 60839-11-1:2013+AC:2015

EN 50131-3:2009

EN 50131-10:2014

EN 50136-2:2013

EN 50130-4:2011+A1:2014

Para Grado 4 IHAS, Grado 4 CCAA, Clase III, PS Tipo A, ATS SP1-SP6 y SPT tipo Z
According to IHAS Grade 4, Access Control Grade 4, Class III, PS Type A, ATS SP1-SP6 and SPT type Z
Habiendo realizado las siguientes actividades de certificación de producto
Being assessed with the following product certification activities

- 1) Auditoría sistema de calidad / Quality System Audit**
- 2) Inspección del proceso productivo / producto / Surveillance of production process / product**
- 3) Ensayos sobre muestras tomadas en producción / Testing of samples from the factory**

Habiendo sido ensayado además según las normas / In addition it has been tested according to:

EN 50130-5:2011

Proceso realizado siguiendo los criterios recogidos en la norma EN ISO/IEC 17065 y el reglamento ATN-Q-L2-16, en la edición en vigor a la emisión de este documento.

Process completed according to the requirements of the EN ISO/IEC 17065 standard and procedure ATN-Q-L2-16, issue in force at the date of release of this certificate.

Fecha 1ª expedición: 2017/02/28

1st Issued date: 2017/02/28

Fecha de caducidad*: 2027/07/18

Expiration date: 2027/07/18*

Fecha de Edición: 2025/02/26

Edition date: 2025/02/26

Firmado por / Signed by

D/Dª Emilia Santiago Ruiz

en representación del Comité de Certificación de ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD
on behalf of ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD Certification Committee

Entidad de Certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación Nº 107/C-PR261.

Product Certification Body accredited by ENAC according to accreditation No. 107/C-PR261.

Note 1: Detalle de identificación de modelo representativo / Representative model identification detail refer to: ATN-PTA-1125-0012-2015 A6:2024 Ed. 2





Certificado nº / Certificate No.: ATN-CER-1125-0012/2015 Ed. 8

Productos cubiertos por este certificado

Products covered by this certificate:

Modelo <i>Type</i>	Descripción de Producto <i>Product Description</i>	Versión HWⁱ <i>HW version</i>	Versión SWⁱ <i>SW version</i>
ASD1-G4	Central de Alarmas de Intrusión y de Control de Accesos (1 lector) <i>Intrusion and Access Control Panel (1 Readers)</i>	1.6x	1.66.yyG
ASD2-G4	Central de Alarmas de Intrusión y de Control de Accesos (2 lectores) <i>Intrusion and Access Control Panel (2 Readers)</i>	1.6x	1.66.yyG
ASD4-G4	Central de Alarmas de Intrusión y de Control de Accesos (4 lectores) <i>Intrusion and Access Control Panel (4 Readers)</i>	1.6x	1.66.yyG
Componentes / Components			
Batería	UL 7.2-12(12 V / 7.2 Ah) ULTRACELL	N/A	N/A
D1912010: PLACA AMP-32E	Placa Ampliación 32 Entradas Opcional <i>Expansion Board 32 Outputs Optional</i>	1.0	N/A
D1912020: PLACA AMP-24S	Placa Ampliación 24 Salidas Opcional <i>Expansion Board 24 Outputs Optional</i>	1.0	N/A

Fabricado por / Manufactured by:

Fabricante <i>Manufacturer</i>	Dirección <i>Address</i>
Dorlet, S.A.U.	Albert Einstein, 34. Parque Tecnológico de Álava · 01510 - Miñano Mayor (Spain)

Observaciones / Observations:

Estos productos han demostrado cumplimiento de los requisitos aplicables utilizado junto con el software de control y configuración de Cliente Dassnet (Versión 2.8.zzzGⁱ).

These products have demonstrated compliance with applicable requirements used in conjunction with the configuration and control software Cliente DASSnet (Version 2.8.zzzGⁱ).

Notas / Notes:

ⁱ x mayor o igual a 0, yy mayor o igual a 09 (esta versión puede incluir texto adicional), zzz mayor o igual a 026.

ⁱ x greater than or equal to 0, yy greater than or equal to 09 (this version may include additional text), zzz greater than or equal to 026.

* Este certificado es válido siempre y cuando las normas aplicadas no sean retiradas.

** This certificate is valid as long as the standards applied are not withdrawn.*